



**План мероприятий**  
 по устранению нарушений  
 по предписанию ТО У «Роспотребнадзор» от 12.10.2023г. №152

№ п/п	Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований	Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок исполнения	Ответственные лица
<b>628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ</b>					
1	<b>На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания</b>	п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. П.2.3.1. «. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья».	1. Направлены письма в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в 2024 году.	Согласно предписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.	Заместитель заведующего по АХР Мушина Маргарита Римовна
2	<b>В пищеблоке над производственными раковинами не установлены локальные вытяжные системы. В моечном отделении пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы.</b>	п. 2.13 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющиеся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».	1. Направлено письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ в рамках текущего/капитального ремонта в 2024г.	Определена ориентировочная усредненная стоимость установки на III-IV квартал 2023г. Согласно предписанию от 12.10.2023 № 152 срок устранения до 01.10.2024г.	Заместитель заведующего по АХР Мушина Маргарита Римовна