КНМ 86220041000100560955

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
от 31.08.2022 года № 115

628400, РФ, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Республики, 75/1
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе
(должность лица, составившего предписание)

Мищенко Марина Юрьевна
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановых контрольно - надзорных мероприятий на основании решения от 09.08.2022 г. №718 в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 «Ивушка» ОГРН 1028600594880 ИНН 8602002401

Юридический адрес: 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ,4

Фактический адрес: 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ,4

628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СУРГУТ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 37/3

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 «Ивушка», корпус 1 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4.

1.На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины,

неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания, что не соответствует требованиям п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». п.2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. П.2.3.1. «..Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья».

2. Раковина для мытья рук персонала имеется не во всех групповых ячейках, отсутствует в группах №3, 4, 5, 6, 7, что противоречит требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». п.3.1.7 «..Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф».

3. В групповых ячейках выявлены нарушения внутренней отделки:

- в гр. «Сказка»- имеется дефект дверного наличника,
- в гр. «Теремок», гр. «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Петушок» - дефекты линолеума на полу в игровой, спальне, приемной,
- в гр. «Радужка» - душевой поддон имеет следы коррозии, подлежит замене,
- в групповых имеются дефекты детских стульев в виде потертостей, нарушений целостности, дефектами крепления, подлежащие замене,
- в гр. «Виини-Пух», «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Петушок», гр. «Колобок» на стенах в игровых, спальнях, приемных приклеены бумажные обои, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дез.растворами.

Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п.2.4.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 2.4.3. «…Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств». П. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В пищеблоке над производственными раковинами не установлены локальные вытяжные системы, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».

5. В моечном отделении пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №78 «Ивушка», корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3.

1. На момент обследования, выявлены дефекты теневых навесов: доски для ограждения теневых навесов имеют следы гниения, полы частично деформированы, подлежат замене, что не соответствует требованиям п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». п. 3.1.2 «.. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв одного ребенка, но не менее 20 , песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения. Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок».

2.На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания, что не соответствует требованиям п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». п. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. П.2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

3. Раковина для мытья рук персонала отсутствуют во всех групповых ячейках, что противоречит требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». п. 3.1.7 «..Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф».

4. В групповых ячейках выявлены на стенах бумажные обои, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дез.растворами, имеются дефекты линолеума на полу игровых и спальне, трещины на потолке, стенах в санузлах.

Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В туалетных комнатах и душевых бассейна на стенах имеются сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев;

-в коридорах на потолках и стенах имеются трещины, отслоение отделочного слоя, следы течи с кровли, образование грибка;

-в раздевалках на потолках и стенах имеются множественные трещины с отслоением, сколы и трещины керамической плитки на полу, плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола;

-стены в помещении бассейна имеют множественные трещины, сколы трещины плитки, местами ее отсутствие, на потолке наблюдается шелушение окрасочного слоя. Данные нарушения противоречат требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

6. В пищеблоке над производственными раковинами не установлены локальные вытяжные системы, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».

7. В моечном отделении пищеблока отсутствуют локальные вытяжные системы, что не

соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.13. «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 «Ивушка» ОГРН 1028600594880 ИНН 8602002401
Юридический адрес: 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ,4
Фактический адрес: 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ,4
628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, СУРГУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СУРГУТ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 37/3

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН) (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.Обеспечить выполнение требований п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3).

2. Устранить выявленные дефекты асфальтного покрытия, трещин, неровностей, нарушения отделки фасада, крылец здания, в соответствии с п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (корпус 1 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4; корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3).

3. Обеспечить раковины для мытья рук персонала в групповых ячейках в соответствии с требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (корпус 1 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4. (№ групповых ячеек 3, 4, 5, 6, 7).
корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3.(в 18 группах)

4. Устранить дефекты в групповых ячейках внутренней отделки:
в гр. «Сказка»- имеется дефект дверного наличника,
в гр. «Теремок» - дефект линолеума на полу в игровой, гр. «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Петушок» - дефекты линолеума на полу в игровой, спальне, приемной,
в гр. «Радужка» - душевой поддон имеет следы коррозии, подлежит замене, имеются в групповых имеются дефекты детских стульев в виде потертостей, нарушений целостности, дефектами крепления, подлежащие замене, в гр. «Виини-Пух», «Красная Шапочка», гр. «Лесовичок», гр. «Петушок», гр. «Колобок» на стенах в игровых, спальнях, приемных приклеены бумажные обои, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дез.растворами в соответствии с требованиями п.2.4.3, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (корпус 1 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4.).

5. Обеспечить возможность проведения в групповых ячейках влажной уборки моющими и

дез.растворами на стенах, устранить дефекты линолеума на полу игровых и спальне, трещины на потолке, стенах в санузлах в соответствии с требованиями п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3).

6. Устранить дефекты: в туалетных комнатах и душевых бассейна на стенах имеются сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев;

-в коридорах на потолках и стенах имеются трещины, отслоение отделочного слоя, следы течи с кровли, образование грибка;

-в раздевалках на потолках и стенах имеются множественные трещины с отслоением, сколы и трещины керамической плитки на полу, плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола;

-стены в помещении бассейна имеют множественные трещины, сколы трещины плитки, местами ее отсутствие, на потолке наблюдается шелушение окрасочного слоя в соответствии с требованиями п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3).

7. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла (моечные ванны пищеблока), газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в моечном отделении в соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (корпус 1 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4.;.корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3)..

8. Обеспечить локальными вытяжными системами зону пищеблока (над производственными раковинами) в соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (корпус 2 располагается по адресу: 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, д. 37/3 ?корпус 1 628416, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Декабристов д. 4).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены

устранить выявленные нарушения в срок **до 31.08.2023**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 «Ивушка»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Юридическим лицом МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 78 «Ивушка»

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе		М.Ю. Мищенко
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «31» августа 2022 г. _____

Кушикова И.В (подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: