

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № ПМ 86240041000116174845

Дата «11» 11 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСКИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская  
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 234 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 29 » 11.2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Погореловой Валерией Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86240041000116174845 в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 «Ивушка» ИНН 8602002401,

ОГРН 1028600594880.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**Корпус 1: 1628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургут, ул. Декабристов д. 4.**

1. На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного

покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания (выход групп №1, №8, №10, №14, центральный вход блока А (вахта), крыльцо пищеблока, прачечной, крыльцо центрального входа блока Б, что не соответствует требованиям п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Раковина для мытья рук персонала имеется не во всех групповых ячейках, отсутствует в группах №3, 4, 5, 6, 7, что противоречит требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

3. В групповых ячейках №3 «Винни-Пух», №4 «Красная шапочка», №5 «Лесовичок», №6 «Петушок», №7 «Колобок» выявлены нарушения внутренней отделки: стены: оклеены бумажными обоями, местами выгорание, потертости, отделка не обеспечивает возможность проведения влажной уборки моющими и дезинфекционными растворами, выявленные нарушения не соответствуют требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20).

4. Зоны над моечными раковинами в моечной, в овощном и мясо-рыбном цехах, размещенное в ней оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

**Корпус 2: 1628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургут, пр.Ленина 37/3**

5. На территории учреждения выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания (выход групп №1, №2, №3, №4, центральный вход блока А (вахта), крыльцо пищеблока, прачечной, крыльцо центрального входа блока Б, что не соответствует требованиям п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

6. Раковина для мытья рук персонала отсутствует в группах в групповых ячейках № 1-18, что противоречит требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

7. В групповых ячейках:

- 1этаж: группа №1 «Курочка-ряба»; группа №2 «Лапушка»; группа №3 «Колобок»; группа № 4 «Пташка»;
- 2 этаж: группа №8 «Незабудка»; группа №9 «Ромашка»; группа №12 «Осьминожки»; группа №7 «Фантазеры»; группа №15 «Веселые человечки»; группа №6 «Росинка»; группа №14

«Затейники»; группа № 5 «Капелька»;

- 3 этаж: группа №13 «Бабочки»; группа №16 «Почемучки»; группа №11 «Цветик-семицветик»; группа №10 «Дюймовочка»; группа №17 «Солнышко»,

выявлены нарушения внутренней отделки: стены: оклеены бумажными обоями, местами выгорание, потертости, отделка не обеспечивает возможность проведения влажной уборки моющими и дезинфекционными растворами, выявленные нарушения не соответствуют требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

8. На момент обследования выявлено:

- в туалетных комнатах и душевых на стенах имеются сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев;
- в коридорах на потолках и стенах имеются трещины, отслоение отделочного слоя, следы течи с кровли, образование грибка;
- в раздевалках на потолках и стенах имеются множественные трещины с отслоением, сколы и трещины керамической плитки на полу, плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола;
- стены в помещении бассейна имеют множественные трещины, сколы трещины плитки, местами ее отсутствие, на потолке наблюдается шелушение окрасочного слоя.

Данные нарушения противоречат требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Зоны над моечными раковинами в моечной, в овощном и мясо-рыбном цехах, размещенное в ней оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: в срок до 01.11.2025 года устранить выявленные нарушения.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 «Ивушка» ИНН 8602002401, ОГРН 1028600594880 юридический адрес: 628416, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Сургут, ул. Декабристов, д.4. наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.12.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Погорелова В.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» 11 2024г.  
Заведующий Г.В. Курикова  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_